




Ventgolvs Projekt är Jape Ventgolvs digitala projektstödsprogram. I detta program registrerar montören egenkontroll och kontrollanten registrerar funktionskontrollen, dvs täthetskontroll och slutkontroll/injustering. Här finns även alla uppgifter för det aktuella projektet, kommentarer, dokument och ritningar, luftflöden och ytor samt kontaktpuppgifter till alla inblandade aktörer. Det finns också möjlighet att skriva kommentarer och ladda upp bilder. Länk till Ventgolvs Projekts kontrollsidor finns i det sk leveransmailet som skickades till montör och kontrollant samtidigt som materialleveransen lämnade Japes lager. Montören kan även skanna en QR-kod som finns i dokumentet "Projektinformation" som bifogas med materialleveransen. Kontakta Jape Ventgolv om du saknar länken till kontrollsidorna.



**Montering steg 1.** Följ länken i leveransmailet eller skanna QR-koden i följebrevet med din mobilkamera. Klicka på knappen "Utför" på det rum du vill kontrollera. Se ritning för benämning på rummen.




På nästa sida anger du datumet, dagens datum är förvalt. Längst ner på sidan finns alla kontrollpunkter. Här finns även möjlighet att skriva en kommentar. Klicka sedan på "Signera" för att komma vidare.




Du kommer tillbaka till startsidan igen. Finns det fler rum att kontrollera så visas de längst upp, klicka på någon av dem och upprepa tills alla är klara. Avsluta med att klicka på "Registrera"


E-post skickas till kontrollant: Klart för täthetskontroll



**Täthetskontroll.** Följ länken i mailet du får när montören är klar med sin första egenkontroll. Länken finns även leveransmailet du fick tidigare. Klicka på knappen "Utför" på det rum du vill kontrollera.



Ange datum för kontroll, dagens datum är förvalt. Notera de olika kontrollpunkterna, de finns beskrivna längst ner på sidan. Möjlighet att skriva en kommentar. Klicka på "Signera" för att komma vidare.




Tillbaka till startsidan igen. Finns det fler rum att kontrollera så visas de längst upp, upprepa tills alla är klara. Avsluta med att klicka på "Registrera"


E-post skickas till montör: Klart för montering steg 2

Slutkontroll samtidigt som täthetskontroll.


I vissa mindre projekt kan injustering och delar av slutkontrollen göras samtidigt som täthetskontrollen. Förutsättningen är då att installationen är i full drift, dvs filter, rör, fläkt och driftvakt är fast monterade vid kontrolltillfället. Det enda som inte kan kontrolleras är att tilluftsdon är monterade. Montörens egenkontroll "Montering steg 2" behöver då inte registreras. Klicka på "Visa alternativ för slutkontroll/injustering" för att komma vidare.



**Montering steg 2.** Följ länken i mailet du får när kontrollanten är klar med sin täthetskontroll. Det är samma länk som du tidigare fick i leveransmailet och QR-koden i följebrevet. Klicka på knappen "Utför" på det rum du vill kontrollera.




På nästa sida anger du datumet, dagens datum är förvalt. Är det någon annan som monterar övergolv eller rör/fläkt kan du ange detta. Längst ner på sidan finns alla kontrollpunkter. Här finns även möjlighet att skriva en kommentar. Klicka sedan på "Signera" för att komma vidare.




Du kommer tillbaka till första sidan igen. Finns det fler rum att kontrollera så visas de längst upp, klicka på någon av dem och upprepa tills alla är klara. Avsluta med att klicka på "Registrera"


E-post skickas till kontrollant: Klart för slutkontroll



**Slutkontroll och injustering.** Följ länken i mailet du får när montören är klar med egenkontrollen för steg 2. Det är samma länk som du tidigare fick i leveransmailet. Klicka på knappen "Utför" på det rum du vill kontrollera.



På nästa sida anges datum för kontroll, dagens datum är förvalt. Lägg till och/eller välj mätinstrument. Fyll i det inställda luftflödet (m/s) för alla sugpunkter i det aktuella rummet. Om det är stor avvikelse kommer en varning upp. Justera då värdet eller bekräfta avvikelser. Klicka på ikonerna med pilarna om du behöver byta plats för mätpunkt, från cirkulär till rektangulär eller vice versa. Notera de olika kontrollpunkterna, de finns beskrivna längst ner på sidan. Möjlighet att skriva en kommentar. Klicka på "Signera" för att komma vidare.



Tillbaka till första sidan igen. Finns det fler rum att kontrollera så visas de längst upp, upprepa tills alla är klara. Avsluta med att klicka på "Registrera"

Projektet är klart. Projektet på Jape granskar och utfärdar intyg om alla kriterier är uppfyllda.