

Förslag/exempel på text till byggbeskrivning

JSF.71 Fuktskyddsskikt av luftspaltbildande plastmatta på hel grundplatta

Mekaniskt ventilerat golv/vägg

P-märkt mekaniskt ventilerat golv med luftspaltbildande distansmatta av fabrikatet Jape Ventgolv.

Projektering och dimensionering skall utföras av leverantören. Utförandet av ett komplett golvsystem skall göras enl. leverantörens anvisningar av utbildad montör. Systemet levereras som ett komplett materialpaket. Funktionskontroll skall utföras av behörig kontrollant. Kontrollen sker i två steg, dels täthetskontroll innan övergolv läggs och dels slutkontroll med injustering när hela installationen är färdigställd. Kontrollsystem för montör och kontrollant ska följas så att projektet kan P-märkas.

1. Bygghöjd/övergolv

- a. Golv med bygghöjd, ca xx mm. Avjämning med flytspackel kan erfordras vid ojämnt underlag. System med tryckutjämnande kanaler i golv vid till- och frånluftside. Luftinsläpp via tilluftsdon med filter. Cellplast med kvalité S200 läggs för att komma upp till rätt nivå. Övergolv (parkett, spånskiva etc) läggs med stegljudsdämpande skikt.
- b. Golv med lägsta möjliga bygghöjd. System med tryckutjämnande kanaler i golv vid till- och frånluftside. Luftinsläpp via tilluftsdon med filter.
 - i. Övergolv (parkett, spånskiva etc) läggs direkt på det ventilerade golvet med stegljudsdämpande skikt.
 - ii. Avjämningsmassa läggs direkt på distansmattan, följ tillverkarens anvisningar ang. tjocklek, armering, torktider etc.

2. Sugpunkter/rördragning

- a. Stående spirokanal 80mm mellan golv och rörstam vid tak. Inklädnad med stålreglar/gips. Inspektionsluckor vid mätpunkt och spjäll.
- b. Rektangulär kanal med justerbar höjd monteras mellan golv och rörstam vid tak / ovan undertak. Vitlackerad. 25 x 120 mm.

3. Fläkt

- a. Jape Fasadfläkt STD monteras på utsidan av fasaden.
- b. Jape Radialfläkt 80 mm för invändig montering och avluft med galler monteras på utsidan av fasaden.
- c. Kanalfläkt monteras enligt ritning/anvisning. Rördragning ovan undertak.

Fläkt förses med larm som indikerar driftstopp. Rördragning utanför klimatzonen kondensisolerar.

Kommentar:

Detta är förslag och exempel på text till byggbeskrivning. Välj ut de alternativ som passar bäst och anpassa texten till det aktuella projektet.